

наименование сетевой организации
ТЭН Дукань АПЧО им. Володарского

Ф.И.О. должность представителя сетевой организации
Майрин МЮ

Ф.И.О. представителя потребителя

наименование субъекта розничного рынка, с которым у потребителя заключен договор энергоснабжения (купли-продажи), (или имеется лицевой счет)
ООО «ПетроЭнергоКонтроль»

Ф.И.О., должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у потребителя заключен договор энергоснабжения (купли-продажи), (или имеется лицевой счет)
Суховеров АА инженер 1 кат

Ф.И.О. должность представителя организации

наименование организации

4712000031941000001

Ф.И.О. должность представителя организации

ГЮО

номер договора энергоснабжения (купли-продажи) или лицевой счет, при наличии

Дата и время проведения проверки: 21 08 20 24 г. 15 часов 10 минут
по заданию заказчика

основания для проведения проверки (плановая, внеплановая, проверка перед демонтажем, иное)

1. Сведения о точке поставки

Адрес объекта

10, Всеволожский рн, м-8 Дукань

Наименование объекта

ТЭН

Описание присоединения:

7181

ПС (УН, №)

Фидер (УН, №)

ТП (КТП), (наимен., №)

Ф-0,4 кВ (наимен., №)

Опора или КК 0,4 кВ, №

2. Характеристики и показания прибора учета

Место установки	в РЧ-0,4 кВ	Разрядность (до запятой)	6
Балансовая принадлежность	потребитель	Разрядность (после запятой)	2
Тип	Меркурий 234 ART-03 P	Год выпуска	2018
Заводской номер	36377409	Дата поверки	11/18
Класс точности	0,5S / 1,0	Дата следующей поверки	11/34
Номинальный ток, А	5(10)	Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Номинальное напряжение, В	3x230/400	Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	
Состояние прибора учета:	без видимых повреждений		

Вид энергии	Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрич. энергии, в т.ч.				
Тариф 1	5713,04			
Тариф 2	2828,97			
...				

3. Характеристики измерительных трансформаторов тока (при наличии)

Наименование	Характеристики по фазам		
	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки	РЧ-0,4 кВ	РЧ-0,4 кВ	РЧ-0,4 кВ
Тип	Т-06643	Т-06643	Т-06643
Заводской номер	011450	011449	011448
Коэффициент трансформации	1000/5	1000/5	1000/5
Класс точности	0,5S	0,5S	0,5S
Дата поверки	11/18	11/18	11/18
Дата следующей поверки	11/26	11/26	11/26
Состояние ТТ:	без видимых повреждений	без видимых повреждений	без видимых повреждений

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения (при наличии)

Наименование	Характеристики по фазам		
	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки			
Тип			
Заводской номер			
Коэффициент трансформации			
Класс точности			
Дата поверки			
Дата следующей поверки			
Состояние ТН:			

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки	Номер до проверки	Номер после проверки	Наименование организ., установившей пломбу, Ф.И.О. представителя
Клеммная крышка ПУ	0266920	сметы	АО, ПСК
Интерфейс, защит. крышка	2378362	2378362	ИНСОТЕХ
ИКК	0266921	0266921	АО, ПСК
ТТ: Фаза А / Фаза В / Фаза С	015493-015495	015493-015495	ПАО, ЛЭ
ТН: Фаза А / Фаза В / Фаза С			

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устр-во сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочее ()
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки / дата след. поверки			

7. Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	39,3 65,8	78,9	39,3
Сила тока в измерительных цепях, А	0,375	0,239	0,141
Фазное напряжение, В	237	234	236
Угол фазового сдвига, град., UI / UU	15,15 120	26,85 120	-13,46 120

8. Характеристики использованного при измерениях оборудования

ПЭМ-02 №454, клещи №14300357

наименование и тип оборудования, номер, дата поверки

9. Прочее (в т.ч. указать (при наличии) организацию, для которой данный прибор учета также является расчетным)

расчетный коэффициент: 200

10. Заключение – результат проверки прибора учета:

Схема включения прибора учета собрана

правильно

правильно / неправильно

Прибор учета (изм. комплекс, система учета)

не соответствует

не пригоден

соответствует / не соответствует требованиям

пригоден / не пригоден для расчетов

Безучетное потребление

не выявлено

выявлено / не выявлено

Акт о безучетном потреблении

не составлен

№, дата / не составлен

Иные обстоятельства, связанные с выявленным нарушением:

11. Мероприятия, необходимые к выполнению потребителем (в т.ч. связанные со сроком истечения МПИ):

В ходе производственных измерений выявлено несоответствие первичных токов и вторичных с учетом коэффициента трансформации. Узел учета работает из эксплуатации, для замены трансформатора тока силами сетевой организации в установленные законом сроки.

Срок выполнения мероприятий до 20 г.

12. Возражения потребителя (представителя) в связи с выявленными нарушениями (при выявлении):

13. Подписи лиц, принимавших участие в составлении настоящего акта и получивших 1 экземпляр:

Представитель сетевой организации:

Представитель потребителя:

Представитель субъекта розничного рынка:

ООО, Петро Энерго Контроль

организация

организация

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

Ф.И.О. представителя

Ф.И.О. потребителя (его представителя)

Ф.И.О. представителя

Ф.И.О. представителя

Ф.И.О. представителя

Отказ от подписи акта или несогласие с указанными в акте результатами проверки (отказавшееся лицо, причина отказа или несогласия):